



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА РЯЗАНСКОЙ
ОБЛАСТИ
ПРОКУРАТУРА
КОРАБЛИНСКОГО РАЙОНА

ул. Зубковой, д. 17,
г. Кораблино, 391220

Заведующей МДОУ Детский сад
«Чебурашка»

Зуйковой Е.Н.

26.03.2024 № 13-2024

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
закона

Прокуратурой Кораблинского района проведена проверка соблюдения прав несовершеннолетних обучающихся в МДОУ Детский сад «Чебурашка».

В соответствии с ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

В силу ч.7 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ, образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Статья 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» закрепляет, что пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров, требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, а также нормативными документами по пожарной безопасности.

В соответствии с пп. б п. 17 Правил Противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020, руководители организаций организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

КР № 013657

На момент проверки в МДОУ Детский сад «Чебурашка» не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний 2 металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Выявленные нарушения стали возможными в связи с ненадлежащим исполнением обязанностей должностными лицами Детский сад «Чебурашка» и влекут за собой нарушение прав несовершеннолетних на охрану жизни и здоровья.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

требую:

Безотлагательно рассмотреть настоящее представление, устранить выявленные нарушения и не допускать их впредь.

Рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к установленной законом ответственности.

Настоящее представление подлежит рассмотрению с участием представителя прокуратуры Кораблинского района, в связи с чем, Вам надлежит уведомить прокурора Кораблинского района о дате, времени и месте рассмотрения настоящего представления.

В месячный срок Вам необходимо дать ответ прокурору Кораблинского района в письменной форме о принятых мерах по устранению допущенных нарушений.

Прокурор района
советник юстиции



М.А. Калачев